

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
от 18.09.2022 55220131000200865909

То 2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тарскому району

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Федеральный государственный надзор в области гражданской обороны

(наименование федерального государственного надзора)

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от «18» февраля 2022 года № 1/ГО

Должностным лицом (должностными лицами):

1. Василевским Тимофеем Николаевичем, заместителем начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тарскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

с участием специалиста, эксперта:

не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

на основании:

решения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тарскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области Плюснина Александра Владимировича от 26.01.2022 № 1/ГО

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

по адресу/адресам:

646536, Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Транспортная, 22

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие:

(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

Казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Тарская адаптивная школа-интернат», ОГРН 1025502013140, ИНН 5535005543, 646536, Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Транспортная, 22, категория значительного риска

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения:

выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В ЗС ГО (противорадиационное	п. 1 ст. 9 Федерального закона от	01.02.2023	

	укрытие инвентарный №1012-56), встроенном в подвальное помещение здания казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Тарская адаптивная школа-интернат», допущено хранение различных предметов мебели (школьные парты, стулья и т.д.)	12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 №804, п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, п. 3.5.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583, пп. 6 п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479		
2.	В казенном общеобразовательном учреждении Омской области «Тарская адаптивная школа-интернат» отсутствует паспорт ЗС ГО (противорадиационное укрытие инвентарный №1012-56), в котором указаны основные технические характеристики защитного сооружения гражданской обороны, перечень оборудования систем жизнеобеспечения и копии поэтажных планов и экспликаций помещений	п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804, п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 №687, пункт 2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583	01.02.2023	
3.	Не обеспечено содержание инженерно-технического оборудования ЗС ГО (противорадиационное укрытие инвентарный №1012-56) в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению (два умывальника и пять унитазов неисправны, отсутствует освещение)	п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804, п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, п.п. 3.2.11 - 3.2.25 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583	01.02.2023	
4.	Не осуществляется поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объекта гражданской обороны (противорадиационное укрытие инвентарный №1012-56) (пол, стены, потолок имеют трещины, отверстия, нарушено окрасочное покрытие конструктивных элементов и помещений)	п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 N 1309, п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, п. 3.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583	01.02.2023	

5.	Отсутствует обозначение входа в ЗС ГО (противорадиационное укрытие инвентарный № 1012-56) путем нанесения установленного знака на видном месте	п. 6.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583	01.02.2023	
----	--	--	------------	--

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

(подпись)

Василевский Т.Н.

(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получено контролируемым лицом, представителем контролируемого лица:

(подпись)

Ершов Ю.А.

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица, представителя контролируемого лица в ознакомлении и получении предписания:

(подпись)

(фамилия, инициалы)